



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЯСЛИ-САД № 191 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА МАКЕЕВКИ»

ул. Лаза, д.77«б», Червоногвардейский район, город Макеевка, ДНР, 86120, тел.050-958-78-44, 071-301-57-24
e-mail: mdou191@mail.ru

11.08.2023 № 135/01-23

На № _____ от _____

Информация по устранению нарушений по ПБ в МБДОУ №191

№ п/п	№ МБДОУ	ФИО заведующего (и.о. заведующего)	Дата проверки	Дата получения справки проверки и МЧС	КРАТКО нарушение, выявленные в ходе проверки	КРАТКО мероприятия на устранения нарушений
1	МБДОУ №191	Евстратий С.С.	09.08.2023	09.08.2023	Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными XVIII «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	Разработана и утверждена
2					Нет противопожарной двери в архиве	При наличии финансирования
3					Нет противопожарной двери в пищеблоке	При наличии финансирования
4					Нет противопожарной двери в 2-х кладовых на 1 этаже	При наличии финансирования
5					Нет устройства молниезащиты	При наличии финансирования
6					Здание не оборудовано системой пожарной сигнализации	При наличии финансирования

И.о.заведующего МБДОУ №191

О.Г. Коровникова

Полякова Оксана Леонидовна +7949325278

